

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

Via Borgovico, 193 – 22100 COMO

TEL. 031/572990 – FAX 031/3385021

Alla Cortese Attenzione del
DIRIGENTE SCOLASTICO

RELAZIONE PROVA DI EVACUAZIONE

RELAZIONE PROVA DI EVACUAZIONE SVOLTA IL 02.04.2014

Scuola materna di Tavernola

La prova di evacuazione dell'edificio scolastico si è svolta il giorno 02 aprile alle ore 10.57.

- Dal momento dell'allarme l'edificio è stato evacuato interamente dalle 4 sezioni presenti con i loro insegnanti, dai 2 collaboratori scolastici presenti e dalle 4 cuoche in circa 2 minuti.
- Il punto di raccolta è stato raggiunto alle ore 11.00 e 30 secondi
- I percorsi previsti da piano di evacuazione sono stati rispettati .
- I moduli sono stati compilati e consegnati alle ore 11.04 e 50 secondi.

Criticità:

- La sezione B attende in prossimità dell'uscita attardandosi ad evacuare dall'edificio.
- La compilazione dei moduli è stata eccessivamente lenta.
- Si ricorda che se i gruppi classe sono separati, essi devono unirsi al proprio gruppo classe una volta raggiunto il punto di raccolta.

Conclusioni

La prova complessivamente ha avuto **esito buono** in merito all'evacuazione dei ragazzi, delle cuoche e alle mansioni svolte dai collaboratori; **esito discreto** per quanto riguarda l'evacuazione e le mansioni svolte dagli insegnanti

RSPP Arch. S. Versace

S. Versace